



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС GB.АЯ46.С63200

Срок действия с 01.06.2012 г. по -

№ 0742929

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

РОСС RU.0001.10АЯ46
"РОСТЕСТ-МОСКВА"

Юридический адрес: 119049, Москва, ул. Житная, д.14, стр.1
Почтовый адрес: 117418, Москва, Нахимовский проспект, д. 31. Телефон (499)129-26-00

ПРОДУКЦИЯ

Состав на основе полиэфирной смолы для анкерных креплений - анкер химический POROTHERM Wallfix
Партия 10000 шт..
Контракт от 01.04.2012 г. № 01

код ОК 005 (ОКП):

22 5729

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

Спецификация изготовителя в части прочности на сжатие, прочности при растяжении, прочности при изгибе, плотности

код ТН ВЭД России:

3816 00 000 0

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Chemfix Products Ltd.
Mill Street East, Dewsbury (Соединенное Королевство Великобритании и Ирландии)

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

ООО "Винербергер Кирлич" ИНН 5072000915
601025 Владимирская область, Киржачский район, дер. Кипрево, Кирпичный завод
тел. (495)981-95-20

НА ОСНОВАНИИ

Протокол испытания № 735-261 от 30.05.2012 г. Испытательный центр промышленной продукции "Ростест-Москва" (рег. № РОСС RU.0001.21АЯ43 от 05.05.2011 г.) 117418, г. Москва, Нахимовский пр-т, д. 31

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации 7. Химический анкер POROTHERM Wallfix поставляется совместно с монтажным набором, в состав которого включено технологическое оборудование: пластиковые сетчатые гильзы и насадки-смесители.



Руководитель органа

А.Б. Савкин
инициалы, фамилия

Эксперт

А.Т. Рыбкин
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

Закрытое акционерное общество
«Региональный орган по сертификации и тестированию»
Испытательный центр промышленной продукции «Ростест-Москва»
117418, Москва, Нахимовский проспект, 31
тел. 6682996, факс 1249996

Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21АЯ43,
выдан Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии
05 мая 2011 г., действителен до 05 мая 2016 г.



Руководитель ИЦПП

К.П. Королёв

« 05 » 2012 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 735-261
Крепёжные изделия для строительно-монтажных работ
торговой марки «Wienerberger Wallfix»

Наименование изделия,
тип, модель, артикул

Химический анкер «Wienerberger Wallfix»

Заявитель

ООО «Винербергер кирпич»

Адрес заявителя,
тел.; ИНН / КПП

дер. Кипрево Киржачского р-на Владимирской обл.,
кирпичный завод ООО «Винербергер кирпич»
тел. 7-495-9819520

Изготовитель

фирма «Chemix Products Ltd.», Соединённое
королевство Великобритании и Северной Ирландии

Вид испытаний

Сертификационные испытания на соответствие требова-
ниям технической документации завода-изготовителя
«Chemfix Products Ltd.»

Результаты испытаний

см. стр. 2

Начало испытаний

23 мая 2012 г.

Окончание испытаний

30 мая 2012 г.

Начальник лаборатории № 261

И.А.Аринушкин

Протокол распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям.
Перепечатка протокола запрещена.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Наименование показателя по технической документации	Методы испытаний	Значение показателя	
		норма	факт
1 Прочность на сжатие, МПа, не менее	Техническая документация	53,55	53,80
2 Прочность при растяжении, МПа, не менее	Техническая Документация	12,48	12,60
3 Прочность при изгибе, МПа, не менее	Техническая документация	24,08	24,70
4 Плотность, г/куб.см	Техническая документация	1,65	1,65

Испытания проводил *В.Карпун* В.Карпунин